



시험성적서

1. 성적서번호 : CT26-053619K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)서한에프앤씨
 - 주소 : 충청북도 충주시 산척면 셋강영길 59 (송강리)
3. 시험기간 : 2026년 06월 17일 ~ 2026년 06월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 완강기 케이스 발판
6. 시험방법
 - (1) 의뢰자 제시방법

7. 시험결과

1) 완강기 케이스 발판

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
최대압축하중	N	(1)	13 100	(23 ± 2) °C, (50 ± 5) % R.H.

▶ 최대압축하중 : 10 mm/min 으로 압축시 파손될때까지의 최대하중 측정, 시험횟수 1 회

작성 성명	박장원	승인 자명	현철중
안내 사항	1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서의 결과를 사용하실 때에는 일부만 발체하여 오인 또는 오용되지 않도록 전체 내용을 사용해야 합니다. 3. 이 성적서의 위변조·진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능하며, 등록된 결과와 동일한 성적서만 유효합니다.		




2026년 06월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21594 인천광역시 남동구 소래로 628 ☎ (032)460-5161

총 2페이지 중 1페이지



시험성적서

성적서번호 : CT26-053619K



----- 끝 -----

총 2페이지 중 2페이지

